



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số (No): DASM31072026-03

Thực hiện bởi Viện Phát Triển và Ứng Dụng Vật Liệu Âm Thanh

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm:	Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Nội Thất Remak
Địa chỉ:	Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội
Tên sản phẩm:	Cabin cách âm Remak® Soundbox
Mã sản phẩm:	EasyPod M1360
Mô tả sản phẩm:	Cabin cách âm khung gỗ kính, kích thước: 1000 x 1360 x 2320mm
Nhãn hiệu:	Remak® Soundbox
Nhà sản xuất:	Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Nội Thất Remak
Địa chỉ nhà sản xuất:	Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội
Kết quả thử nghiệm:	


Hệ số SNR (Signal-to-Noise Ratio): 30.7 dB

Ghi chú:

- Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm do khách hàng cung cấp. Tên mẫu và tên khách hàng do khách hàng cung cấp.
- Khách hàng không được sao chép từng phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của PTN.
- (*) Chỉ tiêu chưa được công nhận; (**) Chỉ tiêu thử nghiệm bởi nhà thầu phụ.
- PTN cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến khách hàng và mẫu gửi.
- Thời gian lưu mẫu: 07 ngày kể từ ngày trả kết quả.

Mẫu thử: Cabin cách âm Remak® Soundbox
Phương pháp lắp đặt: Đo tại hiện trường
Model: EasyPod M1360
Nhiệt độ phòng thí nghiệm: $29 \pm 1^{\circ} \text{C}$
Kích thước cabin: 1000 x 1360 x 2320mm
Độ ẩm tương đương: $65 \pm 2\%$
Áp suất không khí: $101 \pm 1 \text{ KPa}$
Định danh tập tin thử nghiệm: DASM31072026-01

Tần số [Hz]	SNR [dB]
100	4.5
125	22.5
160	27.4
200	17.4
250	18.3
315	29.1
400	36.7
500	35.2
630	33.4
800	41.1
1000	30.4
1250	35.7
1600	36.9
2000	33.7
2500	39.8
3150	36
4000	29.4
5000	21.4



Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2026

Thử nghiệm viên

Trần Ngọc Thành

Kiểm tra

Vũ Việt Dũng

Xác nhận



VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Phương Lâm